






Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ΦΠΑΠ.436234.398 74



1. Размеры для справок.
2. Б - отверстия для крепления изделия на стену.
3. В - места подвода проводов.
4. Источник устанавливать так, чтобы расстояние от вентиляционных отверстий до соседних объектов было не менее 100 мм.

					ФИАШ.436234.398 ГЧ						
					источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-1200И7 исп.3000 Габаритный чертеж	Лит.			Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						1:4	
Разраб.											
Пров.											
Т. контр.						Лист			Листов	1	
						БАСТИОН					
Н. контр.											
Утв.											